

ROCA POOL- SPA Sp.z o.o

Gryfice dnia 2019-08-14

Ul. Jana Dąbskiego 35

72-300 Gryfice

### Oświadczenie

**Dotyczy: Klasyfikacji brodzika akrylowego Granada pod względem antypoślizgu.**

Oświadczam, że wyżej wymieniony produkt został przebadany pod kątem antypoślizgu zgodnie z normą DIN 51097.

Jednostka badająca: ROCA POOL-SPA Dział Kontroli Jakości. Tym samym, brodzik Granada został zakwalifikowany do grupy A zgodnie z normą DIN 51097.

Z poważaniem

  
Krzysztof Brzozowski

Kierownik Działu Kontroli Jakości